

Αριθμός 413

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 11, 12(4) και 13

- 142(I) του 2006
30(I) του 2009.
- Συνοπτικός τίτλος.
- Ερμηνεία.
- Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα Τρίτο
(I): 16.4.2009
- 142(I) του 2006
30(I) του 2009.
- Επιθεωρητής
μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
- Συχνότητα
επιθεώρησης
συστημάτων
κλιματισμού.
Παράρτημα.
- Διαδικασία
επιθεώρησης
συστημάτων
κλιματισμού και
έντυπα που
συμπληρώνονται.
- Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 11, του άρθρου 12 και του άρθρου 13, των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009, εκδίδει το πιο κάτω Διάταγμα.
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Διάταγμα του 2009.
- 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
- «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2009.
- «Νόμος» σημαίνει τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμους του 2006 και 2009.
- «Οδηγός Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού» σημαίνει το έγγραφο που δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή και καθορίζει τη διαδικασία επιθεώρησης, τους ελέγχους που διενεργούνται και τα έντυπα που συμπληρώνονται κατά την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού.
- (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
3. Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (4) του άρθρου 12 του Νόμου, επιθεωρητής μηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι το πρόσωπο που καθορίζεται στον Κανονισμό 6 των Κανονισμών.
4. Η συχνότητα της επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού καθορίζεται στο Παράρτημα.
- 5.-(1) Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού διενεργείται σύμφωνα με τον Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού.
- (2) Τα έντυπα που συμπληρώνονται από τους επιθεωρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης είναι αυτά που περιέχονται στον Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Παράγραφος 4)

Συστήματα Κλιματισμού που επιθεωρούνται			
Κατηγορίες Εγκαταστάσεων	Συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12kW και μικρότερης των 250kW.	Συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 250kW.	Συστήματα κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50kW.
Συχνότητα	Η πρώτη επιθεώρηση να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ή πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία εγκατάσταση του συστήματος και ακολούθως μία τουλάχιστο φορά ανά πέντε (5) χρόνια.	Η πρώτη επιθεώρηση να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ή τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία εγκατάσταση του συστήματος και ακολούθως μία τουλάχιστο φορά ανά τρία (3) χρόνια.	Η πρώτη επιθεώρηση να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 ή πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία εγκατάσταση του συστήματος και ακολούθως μία τουλάχιστο φορά ανά πέντε (5) χρόνια.

Έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 2009.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ,
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.